

SKIMMELRAPPORT

SSG SKIMMELTEKNIK

Roskilde Kommune
Rådhuset
4000 Roskilde
Att.:

SKIMMELRAPPORT

Projektnummer.: 144388
Policenummer.: EAN FØLGER

Vedr. Skimmelundersøgelse på Vesterdalen 2, 4000 Roskilde

Efter den 12.01.2012 at have foretaget en skimmelundersøgelse på ovenstående adresse blev følgende observeret.

Omfang/Årsag:
SSG er blevet rekvireret af Roskilde kommune, grundet mistanke om skimmelsvamp i trælofter.
Ved besigtigelsen kunne det konstateres, at luftfugtigheden var meget høj.
I alle trælofter kunne der registreres synlig skimmelsvamp.
Der blev i alt aftaget 3 stk. før mycometer prøver.
Se medfølgende skema.


Konklusion/Løsningsforslag:
Alle prøveresultater viser massiv forekomst af skimmelsvamp.

Dette er dog ikke unaturligt, da der er tale om bygninger, hvor luftfugtigheden generelt vil være meget høj.
Dette skyldes, at der er tale om en bygning som ikke er opvarmet, hør som er opfugtet af naturlige årsager, samt at der er opstigende grundfugt i konstruktionerne.

Bemærkninger:
Skimmelsvamp i stalde er umulig at undgå, men kan ved simpel metode holdes nede, ved støvsugning med støvsuger påmonteret micro filter.

Vi anbefaler at lofter støvsuges og at dette gøres ca. 2 gange om året.

Med venlig hilsen
SSG Skimmel teknik



Jeanette Heidenberg Jensen
Skimmelteknikker
41966748



MycoMeter®-test

Bygning: Vesterdalen 2

Prøvetagningsdato: 12.1.12

Prøver taget af: JHJ

Sagsnr: 144388

Bemærkninger:

Prøve nr.	Prøvested	Før Rens	Efter Rens	MycoMeter tal	A	B	C
1	Privat stald gangloft træ	X		658,87			X
2	Lille stald gangloft træ	X		4690,43			X
3	Rideskole gangloft træ	X		2421,95			X
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

A = Niveauet af skimmelsvamp er ikke over normalt baggrunds niveau. **MycoMeter-tal ≤ 25**

B = Niveauet af skimmelsvamp er over normalt baggrunds niveau. Dette skyldes ophobning af svampesporer, men kan dog i enkelte tilfælde skyldes vækst af skimmelsvampe. **$25 < \text{MycoMeter-tal} \leq 450$**

C = Målingen viser massiv vækst af skimmelsvamp. **MycoMeter-tal > 450**

Test udført af SSG, Knapholm 6, 2730 Herlev

12.1.12

MycoMeter laboratorium

(Dato)